



Č.M.	NAZOV	PLOCHA
1.1	ZADVERIE	22.57 m ²
1.2	KANCELÁRIA	10.00 m ²
1.3	WC PERSONÁL	1.83 m ²
1.4	CHODBA CENTRÁLNA	58.07 m ²
1.5	SÁTNA 1	52.38 m ²
1.6	ŠPRCHA A WC K SÁTNI 1	29.02 m ²
1.7	SÁTNA ROZHODCOVIA / TRENERI	23.77 m ²
1.8	WC A ŠPRCHA - ROZHODCOVIA / TRENERI	5.21 m ²
1.9	SÁTNA 2	51.81 m ²
1.10	ŠPRCHA A WC K SÁTNI 2	29.71 m ²
1.11	ÚPRATOVAČKA A SKLAD POMÔČOK	29.34 m ²
1.12	KOTOLNA	15.15 m ²
1.13	ZADVERIE WC VEREJNOSŤ	6.82 m ²
1.14	WC PÁNÍ	24.21 m ²
1.15	WC DAMY	9.18 m ²
1.16	ROZLOŽOVKA	34.45 m ²
1.17	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ	26.65 m ²
1.18	TECHNOLÓGIA CHLADENIA	55.25 m ²
1.19	ĽADOVÁ PLOCHA	1940.40 m ²
1.20	OŠETROVŔNA	7.44 m ²
1.21	SÁTNA PERSONÁL	15.52 m ²
1.22	ALTÁNKOV	2517.86 m ²

- LEGENDA:**
- ▶ ZÁSUVKA NÁSTĚNNÁ, 16A/230V, IP55
 - ⤴ DVOUZÁSUVKA ZAPUSTĚNÁ, 16A/230V, IP20
 - ▲ JEDNOZÁSUVKA ZAPUSTĚNÁ, 16A/230V, IP20
 - ◀ TROUZÁSUVKA ZAPUSTĚNÁ, 3dmmčok, 16A/230V, IP20

ROZVODNÝ SYSTÉM: 3/N/PE AC 400/230V, 50Hz, TN-S
 1/N/PE AC 230V, 50Hz, TN-S
 OCHRANĚNÉ OPATRENIA PRED ZÁSADNÝM ELEKTROVÝM PRŮDOM
 OCHRANA ZÁKLADNÁ - 412.1 ZDOLNÝM ŽIVÝM ČISTIČI, KRÍMÍ
 OCHRANA PRI PORUČE - 411.3.2 SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAFÁJANA V SIETI TN
 411.3.1.2 OCHRANNE POSPÁLANE
 411.3.3 DOPLŇKOVÁ OCHRANA PRŮDÝMI CHRÁŇACÍM

AUTOR	Ing. LADISLAV KOMJÁTHY	
PROJEKTANT PROFESIE	ING. NORBERT HORVÁTH	
KRESLIL	LADISLAV ANDRÁS	
INVESTOR	ZŠC s.r.o.	
STAVBA ZIMNÝ ŠTADIÓN ČAŇA, - MODERNIZÁCIA A PRISTAVBA ELEKTROINŠTALÁCIA		DÁTUM 02/2023
		STUPEŇ OSU
		FORMÁT A4
OBSAH VÝKRESU ZÁSUVKOVÉ ROZVODY	MIERKA 1:100 č.v. E/1	PROFESIA ELEKTRO